

Flotationsanlage Maxiflot LC30

Aufstellungsort: Fleischkombinat Louny, Tschechische Republik

Die Merkmale des geklärten Wasser:

Eingang:

NL Inhalt	max. 1020 mg/l
CHSK	10000 mg/l
BSK	8400 mg/l
Quantum	max. 150 m ³ /Tag

Ausgang:

NL Inhalt	max. 1000 mg/l
CHSK	max. 1800 mg/l
BSK	max. 600 mg/l
Durchfluss	150 m ³ /Tag

Masse der Wanne 3000 x 3000 mm

